

注記

1. 特記なき配管配線は下記による。	4. ブロック寸法は下記による。(WPはSUS防水型を示す。)
EM-EEF 1.6-2C (天井内ころがし) 保護管 (PF16)	P1・150×150×100 P2・200×200×100
EM-EEF 1.6-3C (1Cアース) (天井内ころがし) 保護管 (PF16)	P3・300×300×200 P4・400×400×300
EM-EEF 2.0-2C (天井内ころがし) 保護管 (PF16)	P5・500×500×400
EM-EEF 2.0-3C (1Cアース) (天井内ころがし) 保護管 (PF22)	特記なきブロック寸法は系統図参照とする。
2. 高圧引込設備及び幹線設備については系統図・配線リストを参照のこと。	5. 図中●Lの傍記に●のあるものは位置ボックスを照明設備のものとして共用すること。
3. 動力設備は動力配線リストを参照のこと。	

